

AVFUKTNINGSANLÄGGNINGAR, VAPENKASSUN M/67 OCH M/83 VAPENKASSUN 67 TLA, VAPENKASSUN 83 TLA

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Vapenkassun M/67 och M/83	0	9	0	9	1:9	9	Fd
Dynamiskt avfuktad							
Statiskt avfuktad							

OBSERVERA! Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

Avgränsningar

- Riktlinjer om vilken materiel som skall förvaras i vapenkassun och den materiel som härutöver, i mån av utrymme, får förvaras i kassunen är meddelande i FFS 1979:27 (FEKA) och HKV skr 10 900:65720 1996-05-14.
- Vapenkassun skall vara avfuktad oavsett om den förvarade materielen är att hänföra till fukt känslig materiel eller inte. Avfuktning sker vanligen med dynamisk avfuktning. I vissa fall, när ström saknas, kan avfuktning ske med statisk avfuktning

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Utförda åtgärder på kassunen antecknas på "Kontrollkort förvaringsmiljöanläggning".

Förvaringsmetod

Vapenkassunen placeras antingen inomhus eller utomhus. I det senare fallet förses den med tak.

Vårdintervall

- Utöver tillsynen varje år skall kassunen kontrolleras vid varje besök enligt Åtgärder under förvaring.
- Årskontrollen bör om möjligt förläggas till den varma årstiden.

Vårdpersonal

Tillsyn av kassunen utförs av förrådspersonal eller teknisk personal. Personalen skall känna till kassunen och de fel som kan uppstå på den.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vård FM publikationer

Vård FM publikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Allmänt om torrluftsförvaring	M7782-115004 FÖRVARING TORRLUFT

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Förvaring av materiel i vapenkassun M/67 och M/83	FFS 1979:27 (FEKA) och HKV skr 10 900:65720 1996-05-14
Tekniska anvisningar och beskrivningar	<u>Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH)</u> M7786-010301 HDB AVFUKTNTEKNISK
Statisk avfuktning	M7784-013638 TOAF UHMAT 650015711

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Se till att kassunen är avfuktad innan materielen ställs in.
- Ställ i ordning den materiel som skall torrluftförvaras enligt anvisningarna i MVSCHF.
- Se till materielen som skall förvaras i kassunen är torr.
- Se till att kassunen inte är skadad samt att dörren och packningarna fungerar enligt utfärdade anvisningar.

- Vid statisk avfuktning skall packningen vara hel.
- TLA kassuner skall sakna 2 cm av packningen.
- TLA är inte anpassad för statisk avfuktning.

WARNING!

Koppla alltid dörren till säkerhetskedjan i samband med arbete i kassunen.

- Placera indikerpapper i kassunen
- Dynamiskt avfuktat kassun, starta avfuktaren
- Statiskt avfuktad kassun, placera korrosionsskyddsdukar och påsar med fuktupptagande material. Se TOAF UHMAT 650015711
- Anteckna utförda åtgärder på Kontrollkort förvaringsmiljöanläggning.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vid besök i kassunen

- Kontrollera att kassunen inte är skadad.
- Kontrollera att indikerpapperet visar blå färg.
Om kassunen är avfuktad statiskt så skall torkmedelpåsarna bytas om indikeringspapper inte är blått
- Rapportera felaktigheter som inte kan rättas till vid besöket.

Varje år

- Se till att dörrtätningen är oskadad. Vid dynamisk avfuktning skall det saknas ca 2 cm av listen i nedre delen
- Bättringsmål. Om betong har eroderat så måste det repareras
- Kontrollera smörjningen av dörr- och låsanordningar.
- Byt korrosionsskyddsdukar och påsar med fuktupptagande material i statiskt avfuktad kassun
- Anteckna utförda åtgärder på Kontrollkort förvaringsmiljöanläggning.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

När samtlig materiel som förvarats i kassunen tagits i bruk, vidta följande åtgärder.

- Gör ren kassunen.

- Dynamiskt avfuktad kassun, som avfuktas tillsammans med flera kassuner, ska avfuktas fortsatt
- Om enskild kassun beräknas tas i bruk inom en månad skall kassunen vara avfuktad under uppehållet. Dynamiskt avfuktad kassun avfuktas med avfuktare och statiskt avfuktad kassun avfuktas med fuktupptagande påsar och korrosionsskyddsdukar