

BELYSNINGSSYSTEM

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta är ett generellt materielvårdsschema som gäller för produktgruppen belysningsystem med spänning 230/400 VAC, med eller utan fastsatt anslutningskabel. Exempel på system kan vara arbetsbelysningar, lysrörsarmaturer, strålkastare, belysningsmaster samt olika belysningsystem som inte har eget materielvårdsschema.

Med system menas olika typer av system innehållande olika armaturer med hållare, stativ eller fastsättningsanordning.

Daglig tillsyn

Före användning

- Kabelmantel, anslutningsdon, stift, hylsor skador, fri från smuts och oxidation
- Strömförsörjningskabel/-er placering, skydd, onormal uppvärmning
- Anslutningskabel/-er placering, skydd, onormal uppvärmning
- Anslutningskablers anslutning mot anslutningsbox/kraftkablar/grenuttag anslutning
- Mast, fäste, hållare rätt höjd, vinkling, placering, låsskruvar dragna, låssprintar på plats.
- Märkning skador, befintlighet, läsbarhet
- Armatur/-er skador, fri från smuts
- I förekommande fall; jordkabel anslutning
- I förekommande fall; jordfelsbrytaren ej löst ut
- I förekommande fall; sandsäckar antal och placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Strömförsörjningskabel/-er placering, skydd, onormal uppvärmning
- Anslutningskabel placering, skydd, onormal uppvärmning
- Anslutningskabels anslutning mot anslutningsbox/kraftkablar/grenuttag anslutning
- Mast, fäste, hållare placering, står stadigt
- Armatur/-er fastsättning, upphängning
- Armatur/-er fri från smuts
- I förekommande fall; jordkabel anslutning
- I förekommande fall; jordfelsbrytaren ej löst ut
- I förekommande fall; sandsäckar antal och placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

VARNING

**Belysningssystemet ska vara spänningslöst vid rengöring.
Risk för personskada.**

- Kablar, anslutningsdon, stift, hylsor, kontakter skador, fri från oxidation
- Belysningssystemet rengöring, skador, fri från oxidation
- Inventering av satspackad materiel enligt satslista
- Armatur/-er rengöring, skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 6:e månad

VARNING

**Belysningsystemet ska vara spänningslöst vid rengöring.
Risk för personskada.**

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	Belysningsmast	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Maströr, stativ, armaturställ	kontroll av skador, kärvning, funktion, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Armatur/-er	fastsättning, upphängning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Elsystem	skador, fastsättning, värmeskador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Märkning, skyltar, dekaler	skador, befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Delar	inventering, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER