

VATTENRENINGSCONTAINER 20 RFR

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-556011	VTNRENCO20 RFR/T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT Con o LösLastB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Vid egenkontroll (Gt 2) på containern ska M7782-019331 MVSCHG RULL-FLAKSRAM, samt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT användas, punkter som berör egenkontroll redovisas i dessa scheman.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i LIFT.

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Grundtillsynen genomförs utan att containern upprättas för vattenrening, tillgång till elkraft 400 V, 32 A krävs.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Grundtillsynen är indelad i följande delar

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt 2	=	Egen kontroll (utförs vart annat år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför de Gt som är aktuella detta år
Se Repbok	=	Se anvisningar i repbok

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-040234	SMSCH VTNRENCO20
M7786-041791	IBOK VTNRENCO20 RFR
M7787-039331	RBOK VTNRENCO20 RFR
M7781-004184	UF SKYDD 200-000008
M7739-352024	H GT Con o LösLastN
M7782-019331	MVSCHG RULLFLAKSRAM
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT

Allmänt

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM
x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan Gt
x	Felrapport		Kvarstående fel
x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd Gt-smörjning
x	Identifiering, BIC-nr, märkskylt		Kontroll av överensstämmelse
x	Dekaler, skyltar, märkningar, kontrollmärke	•	Befintlighet, läsbarhet
x	TO		Ej utförda åtgärder

Egenkontroll

Gt 2	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Kontrollera att Gt 2, är genomfört inom gällande tidsintervall		Enligt MVSCHG RULLFLAKSRAM M7782-019331 och MVSCHG SJÖKL CONT M7782-019381

Utvändigt

Vänster sida

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Lucka för luftkonditioneringsaggregat, låsning, märkning på aggregat		
x	Ytbehandling		

Framtill

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Luckor, fack, lås, tätningar, stötta		
x	Vattenanslutningar		
x	Uttagsfack, eluttag, lock, värmeelement, termostat, överspänningsskydd, jordanslutningar, ledningar, avstörningsfilter		
x	Servicelucka, torrluftsanslutning, genomföring		
x	Jordningsbult, libell		
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•	Läsbarhet
x	Ytbehandling		

Höger sida

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Luckor, lås, tätningar, gångjärn		
x	Luftkonditioneringsaggregat, märkning		
x	Intagsfack; elintag, eluttag, lock, normcentral, personskyddsautomat, värmeelement, termostat, överspänningsskydd, nödstoppsbrytare, larmanordningar, jordanslutningar, jordningsbult, ledningar, kopplingsdosa		
x	Manöver-/filterfack; normcentral, värmeelement, personskyddsautomat, kontaktor, hjälpkontakt, termostat, fjärrindikeringsmodul		
x	Dörr, tätningar, lås, gångjärn, jordanslutning, nyckelfack		
x	Utlopp för avgasrör, galler		
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•	Läsbarhet
x	Ytbehandling		

Baktill

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Luckor, lås, tätningar		
x	Torrluftanslutning, genomföring		
x	Rullflaxrullar, höjjustering		
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•	Läsbarhet
x	Ytbehandling		

Uptill

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Ytbehandling		

Invändigt

Allmänt

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Väggar, golv, tak, dräneringsproppar		
x	Ventilationsfläkt, skyddsgaller		
x	Hållare, fästen, konsoler, nyckelskåp, väska för kontrollbok		
x	Brandsläckare	•	UF SKYDD 200-000008
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•	Läsbarhet
x	Ytbehandling		

Elsystem

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Belysningsanordningar, ledningar, strömställare, nödbelysning	•	Batterikapacitet
x	Nödstoppsbrytare		
x	Eluttag, lock		
x	Automatikskåp; kontroll-/varningslampor, strömställare, jordanslutningar, drifttidsräknare, effektmätare, överspänningsskydd, personskyddsautomat, lucka, lås, tätning, gångjärn, transformator		
x	Kontrollpanel, PLC, tryckkänslig skärm, strömställare, kontrollampor, nödstoppsbrytare, lucka, lås, gångjärn, tätning		
x	Inverterskåp, fläkt, inverter, inverter, lucka, lås, gångjärn, tätning		
x	Givare, vakter, värmekablar, flödesmätare, styrenheter AIT		
x	Ledningar, klamring		
x	Skyltar, dekaler, märkning	•	Läsbarhet
x	Ytbehandling		

Dieseldriven värmare

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Elsystem, ledningar, styrenhet, batteri, batteriladdare, anslutningskabel, batterilock		Konditionstest av batteri
x	Avgassystem, avgasrör, genomföring i vägg		Läckning
x	Bränslesystem, slangar, ledningar, bränsletank, anslutningar	•	Läckning
x	Luftkanal, skyddsgaller, märkning	•	Läckning

Vattenreningsystem

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Inloppspump, flytringar, anslutning, elledning, intagssil, transporthållare		
x	Vattenledningar, klamring, kopplingar		Läckning
x	Cyklonavskiljare, uppsamlingskammare		Läckning
x	Självrengörande filter, styrenhet, filterhus, lock, elmotor, magnetventil, tryckluftsledning, manometrar, spillvattenventil		Läckning
x	Ultrafilter, lock, filterhus, tryckluftsledningar, anslutningar		Läckning
x	Säkerhetsfilter, lock, filterhus, anslutningar, manometrar		Läckning
x	Omvänd osmosenhet, lock, filterhus, anslutningar,		Läckning
x	UV-renare, styrenhet, lampa, elanslutning, kvartsrör, hus, anslutningar		Läckning
x	Doseringspumpar, slangar, elledningar, sugledning, anslutningar, hållare för elektrod		Läckning
x	Hypokloritgenerator, behållare, elektrod, likriktare, avtappningsventil		Läckning
x	Högtryckspump, anslutningar, klamring, stöd		Läckning
x	Rengöringstank, rengöringspump, värmeelement, termostat, nivågivare, anslutningar, kopplingar, skyddsgaller, lock, tömningsventil		Läckning
x	Ventiler, rör, slangar, kopplingar, klamring, kemikalieinjektorer		Läckning, kärvning
x	Manometrar		Läckning, läsbarhet
x	Skyltar, dekal, märkningar	•	Läsbarhet

Tryckluftssystem

Gt 1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Kompressor, drivrem, elmotor, skyddsgaller, luftrenare		Läckning, rengöring
x	Tryckluftsbehållare, tryckreduceringsventil, filterregulator, ledningar, kopplingar, tryckströmställare		Läckning, rengöring
x	Manöverventiler, ledningar, anslutningar		Läckning
x	Luftflödesmätare		Läsbarhet

Luftkonditioneringsaggregat

Gt1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Allmänt, luftintag, kablage, slangar och rör, hjul, handtag		Dränering kondensvatten
x	Manöverpanel, strömställare, kontroll- och varningslampor		
x	Kondensor och förångare		Rengöring
x	Köldmediesystem		Läcksökning

Smörjning

Gt1	System/komponent	Se Repbok	Omfattning/felyttring
x	Grundtillsynsmörjning	•	Utförs enligt smörjschemats kolumn Grundtillsyn