

# FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING /K FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

## MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-435010	FÖRBRANL RHS17 /K
M5584-435110	. KTRL CO20 RHS17
M5584-435210	. FÖRB1 CO20 RHS17
M5584-435310	. FÖRB2 CO20 RHS17
M5584-435410	. ASKHANT1 CO20 RHS17
M5584-435510	. ASKHANT2 CO20 RHS17
M5584-435610	. AVFALLSF CO20 RHS17
M5584-435710	. TBHCONT1 CO20 RHS17
M5584-435810	. RÖKG1 CO20 RHS17

## Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-047591	IBOK RHS17
M7782-043514	SMSCH FÖRBR RHS17
M7782-019382	MVSCHDS SJÖKL CONT

## Daglig tillsyn

### Före transport

		Referens
• Container, in- och utvändigt	Skador, rengöring	
• Utrustning, tillbehör	Befintlighet, placering, lastsäkrad	IBOK, TL
• Invändiga lådor, luckor	Stängda	
• Utvändiga dörrar, luckor	Stängda	
• Hörnlådor	Skador	
• Nycklar	Placering	IBOK

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter transport

		Referens
• Container, in- och utvändigt	Skador, rengöring	
• Märkning, skyltar, dekaler	Befintlighet, skick	IBOK
• Nycklar	Placering	IBOK

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Före flygtransport

### Kontrollrumscontainer

- Transportluckor D2, D6-1 och D6-2 Borttagning

Referens  
IBOK

### Förbränningscontainer 1

- Transportluckor A3, A5 och A6 Borttagning

Referens  
IBOK

### Förbränningscontainer 2

- Transportlucka B4 Borttagning

Referens  
IBOK

### Rökgasreningscontainer

- Transportlucka C3 Borttagning

Referens  
IBOK

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter flygtransport

### Kontrollrumscontainer

- Transportluckor D2, D6-1 och D6-2 Ditsättning

Referens  
IBOK

### Förbränningscontainer 1

- Transportluckor A3, A5 och A6 Ditsättning

Referens  
IBOK

### Förbränningscontainer 2

- Transportlucka B4 Ditsättning

Referens  
IBOK

### Rökgasreningscontainer

- Transportlucka C3 Ditsättning

Referens  
IBOK

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Före drift

### Allmänt

		Referens
• Brandskyddsutrustning	Funktion	IBOK
• Handbrandsläckare	Placering, skador, plombering	IBOK
• Anslutningskabel, jordspett	Skador, anslutning, förankring	
• Ventiler	Öppna/stängda	IBOK
• EMC-lister	Fastsättning, skador, rengöring	PM_01

### Kontrollrumscontainer

		Referens
• Operatörspanel (HMI)	Bränslenivå	IBOK
• Luftbehållare	Dränering	PM_77
• Utsläppsövervakningssystem (CEMS):		
Flödesmätare	Flöde, funktion	PM_97
• Adsorptionsavfuktare	Skador, rengöring, fastsättning	PM_105
• Kylavfuktare	Skador, rengöring, fastsättning	PM_112

### Förbränningscontainer 1

		Referens
• Förbränningsugn:		
Låshandtag	Funktion, stängd/låst	PM_03
Eldfast dörrlist	Skador	PM_04
Eldfast inklädning	Krympning, exponerad metall	PM_05
Tröskel, sidokarm och överstycke	Krympning, exponerad metall	PM_06
• Brännare:		
Spridarskiva	Skador, rengöring	PM_11
Elektrod och värmeisolerade elkablar	Skador, rengöring	PM_12

### Förbränningscontainer 2

		Referens
• Förbränningsugn:		
Låshandtag	Funktion, stängd/låst	PM_03

### Rökgasreningscontainer

		Referens
• Vattenbehållare och packning	Kontroll, rengöring	PM_68

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Under drift

#### Allmänt

		Referens
• Container	Uppställning	IBOK
• Belysning	Funktion, skador	

#### Bränsleledningar

		Referens
• Bränsleledningar	Läckage	PM_02

#### Kontrollrumscontainer

		Referens
• Luftkonditioneringsaggregat	Funktion	
• Operatörspanel (HMI)	Felindikering	IBOK

#### Förbränningscontainer 1

		Referens
• Brännare:		
• Bränsleledningar	Läckage	PM_15

#### Rökgasreningscontainer

		Referens
• Absorbtionsaggregat	Läckage	PM_50
• Tryckmätare	Funktion, läckage	PM_57
• Återcirkulationspump, rökgasrening	Läckage	PM_116
• Återcirkulationspump, quench	Läckage	PM_117
• Quench-enheten	Skador, läckage	PM_65

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Efter drift

		Referens
• Container, in- och utvändigt	Rengöring, skador	
• Utrustningar, tillbehör	Befintlighet, rengöring, skador	IBOK, TL

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vid fyllning av bränsletankar

- Bränsletankar

Läckage

**Referens**

**IBOK**

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Förvaring

- Avfuktning

Vid förvaring en natt eller längre, anslut till avfuktningssystem (objektvis)

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Vintertid

- Underhållsvärme

Påslagen

**Referens**

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

## Veckotillsyn

### Kontrollrumscontainer

			Referens	1	2	3	4
Utsläppsövervakningssystem (CEMS):							
1.	Värmare, luftrening	Funktion	PM_85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ledningar, förvärmare	Skador, läckage	PM_96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ledningar, gasflaskor	Skador, läckage	PM_103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ledningar, instrument	Skador, läckage	PM_103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Gasflaskor	Skador, läckage, tryck	PM_83	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Anslutsledning, luftrening	Skador	PM_86	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Filtervärmare (110V)	Funktion	PM_93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Provledning	Skador, skräp	PM_104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Förbränningscontainer 1

			Referens	1	2	3	4
Förbränningsugn:							
9.	Termoelement	Skador	PM_07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brännare:							
10.	Länkarm, spjällmotor	Fastsättning	PM_09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Skjutspjäll	Funktion öppen/stängd	PM_10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Förbränningscontainer 2

			Referens	1	2	3	4
Förbränningsugn:							
12.	Eldfast dörrlist	Skador	PM_04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Eldfast inklädning	Krympning, exponerad metall	PM_21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tröskel, sidokarm och överstycke	Krympning, exponerad metall	PM_06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Termoelement	Skador, rengöring	PM_07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			Referens	1	2	3	4
Brännare:							
16.	Länkarm, spjällmotor	Fastsättning	PM_23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Skjutspjäll	Funktion öppen/stängd	PM_24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljebrännare:							
18.	Elektrod	Skador, rengöring	PM_42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Munstycke	Rengöring	PM_44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rökgasreningssystem</b>							
Rökgasreningssystem							
Absorbtionsaggregat:			Referens	1	2	3	4
20.	Provsond	Kontrollera pH-värdet	PM_52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Termoelement	Skador	PM_07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Tryckskillnadsmätare	Skador, rengöring	PM_56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Induktionsfläkt::							
23.	Termoelement	Skador	PM_07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpar:							
24.	Åercirkulationspump, rökgasrening	Skador	PM_62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Återcirkulationspump, quench	Skador	PM_63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quench-enhet:							
26.	Termoelement	Skador	PM_07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silar:							
27.	Silkorg	Läckage	PM_71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Venturiskrubber:							
28.	Tryckskillnadstransmitter	Funktion, skador, läckage	PM_74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### Smörjning

	Referens	1	2	3	4
29. Smörjning (Kompressor) Se smörjschema	PM_76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varannan vecka

#### Förbränningscontainer 1

Brännare:		Referens	1	2	3	4
1. Ändkon	Skador, rengöring	PM_13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Fläktmotor	Rengöring	PM_14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Elektrod och värmeisolerade elkablar	Skador	PM_12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Inspektionsfönster	Rengöring	PM_17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Munstycke	Rengöring	PM_18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Munstyckfäste	Skador	PM_113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fotocell	Rengöring	PM_19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

	Referens	1	2	3	4
8. Smörjning (Oljebrännare, filter) Se smörjschema	PM_41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst varje månad

#### Allmänt

	Referens	1	2	3	4
1. Kablage, kopplingar	Rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Handbrandsläckare	Märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Kontrollrumscontainer

		Referens	1	2	3	4	
Luftkonditioneringsaggregat:							
3.	Filter	Rengöring, byte (vid behov)	PM_114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utsläppsövervakningssystem (CEMS):							
4.	Filter	Kontroll	PM_90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	O-ring, filter	Skador, byt (vid behov)	PM_90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Filter	Rengöring	PM_94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	O-ring, filter	Rengöring	PM_94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Förbränningscontainer 2

		Referens	1	2	3	4	
Oljebrännare:							
8.	Elektriska komponenter	Skador	PM_37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	CAD-enhet	Kontroll	PM_40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Värmeelement	Skador, rengöring	PM_43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Rökgasreningscontainer

		Referens	1	2	3	4	
Absorbtionsaggregat och droppavskiljare:							
11.	Sprutmunstycke, droppavskiljare	Skador	PM_47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Packning sprutmunstycke, droppavskiljare	Rengöring	PM_48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Packningar, absorbtionsaggregat	Läckage	PM_50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agglomerator:							
14.	Sprutmunstycke	Rengöring	PM_55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quench-enhet:							
15.	Sprutmunstycke	Erosion, skador	PM_67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Varannan månad

### Smörjning

		Referens	1	2	3	4	
1.	Smörjning (Förbränningsugnscontainer 1, Bränslefilter)	Se smörjschema	PM_16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Smörjning (Förbränningsugnscontainer 2, Bränslefilter)	Se smörjschema	PM_29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Kvartalstillsyn (var 3:e månad)

### Allmänt

		Referens	1	2	3	4	
1.	Dörrar, dörrhandtag	Funktion, skador		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Kontrollrumscontainer

		Referens	1	2	3	4	
	Utsläppsövervakningssystem (CEMS):						
2.	Filter, fuktstilljare	Byte	PM_84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Provsond	Rengöring	PM_92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Filter, provsond	Byte	PM_99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Förbränningscontainer 2

		Referens	1	2	3	4	
	Brännare:						
5.	Spridarskiva	Skador, rengöring	PM_25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elektrod och värmeisolerade elkablar	Skador, rengöring	PM_26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ändkon	Skador, rengöring	PM_27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Fläkt	Rengöring	PM_28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Bränsleledningar	Läckage	PM_30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Skyddsledningar	Skador	PM_26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Inspektionsfönster	Rengöring	PM_31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Referens	1	2	3	4	
12.	Munstyckhållare	Skador	PM_32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Munstycke	Rengöring	PM_33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Stöd	Skador	PM_35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	U-bult	Skador	PM_26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	UV detector	Rengöring	PM_36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oljebrännare:						
17.	O-ring, luftregulator /magnetventil	Skador, läckage	PM_38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Luftregulator & magnetventil	Funktion, skador, läckage	PM_38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	luft-/oljeregulator	Läckage, värmeskador	PM_45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rökgasreningscontainer</b>							
			Referens	1	2	3	4
20.	Elektrisk återvärmare	Kopplingar	PM_58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Pump	Skador, läckage, fastsättning	PM_61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Smörjning</b>							
			Referens	1	2	3	4
22.	Smörjning (lager, rökgaslock)	Se smörjschema	PM_46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Halvårstillsyn (var 6:e månad)

### Kontrollrumscontainer

		Referens	1	2	3	4	
1.	Kylavfuktare	Skador, rengöring, dränering	PM_115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kompressor:						
2.	Luftfilter	Kontroll	PM_78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Säkerhetsventil	Funktion	PM_81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Utsläppsövervakningssystem (CEMS):						
4.	Keramiskt filter, syresensor	Byte	PM_87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Membran, pump	Skador	PM_98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Rökgasreningscontainer

		Referens	1	2	3	4	
	Skorsten:						
6.	Flänspackning	Byte	PM_70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

		Referens	1	2	3	4	
7.	Smörjning	Se smörjschema		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER