

ELVERK 5 KVA

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2650-163011	ELV 5 KVA D /T

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-063011	IBOK ELV 5KVA
M7782-063014	SMSCH ELV 5KVA

Daglig tillsyn

Efter transport

		Referens
• Tillbehörslåda och kapell	befintlighet, skador	IBOK, TL
• Transportsäkringar	borttagning	IBOK

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter gruppering

		Referens
• Nödstopp	kontroll	IBOK

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före drift

		Referens
• Kontrollbok, felrapport	kontroll	
• Jordning, horisontering	kontroll	IBOK
• Nödstopp	återställt	IBOK
• Läckor	kontroll	IBOK
• Oljebytesintervall	kontroll	IBOK
• Oljenivå motor	kontroll	IBOK
• Partikelfång luftfilter	kontroll, tömning	IBOK
• Bränsletank, nivåglas	kontroll vattenförekomst	IBOK
• Luftintag generator	kontroll, rengöring, ev. ditsättning dammfilter	IBOK
• Avgasrör, avgasslang	kontroll, brandfara	IBOK

Referens

- Personskyddsbrytare kontroll, funktion

IBOK

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift

Referens

- Manöverpanel: multimeter, varningslampor, display, drifttidsmätare avläsning, funktion IBOK
- Motor, generator rengöring, läckage, missljud IBOK
- Tidpunkt för oljebyte och bränslepåfyllning kontroll IBOK
- Belastningskablar skyddade IBOK

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter drift

Referens

- Luftintag generator kontroll, rengöring IBOK
- Apparatskåp, manöverpanel: uttag, varningslampor, display, drifttidsmätare skador, funktion, avläsning IBOK
- Tillbehör, utrustning befintlighet, rengöring, skador IBOK, TL

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före transport

Referens

- Transportsäkringar ev. ditsättning IBOK
- Tillbehörslåda och kapell befintlighet, skador IBOK, TL

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- | | | Referens |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| • Bränsletank, dunkar | påfyllning | IBOK |
| • Motor | oljenivå, påfyllning | IBOK |
| • Kontrollbok | notera påfylld olja och drivmedel | |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vintertid

- | | Referens |
|------------------|-----------------|
| • Förbered drift | IBOK |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Motor

		Referens	1	2	3	4	
1.	Batteri	skador, fastsättning, funktion, laddning	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		Referens	1	2	3	4	
2.	Tillbehör enligt tillbehörslista	befintlighet, rengöring, skador	TL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		Referens	1	2	3	4	
3.	Smörjning	enligt smörjschema, särskild tillsyn	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 400:e drifttimme

Rörram

		Referens	1	2	3	4	
1.	Ram, hasplåt, vibrationsdämpare, skruvförband	skador, fastsättning, rengöring		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motor

		Referens	1	2	3	4	
2.	Bränsletank	rengöring, dränering	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Slangar, uppfodringspump, snabbkoppling	skador, fastsättning, läckning, rengöring, funktion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Avgasljuddämpare, avgasslang	skador, fastsättning, läckage, rengöring, funktion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Luftrenare, dammsamlare, yttre och vid förekomst också inre luftfilter	rengöring, tömning, byte filter	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Kylluftsintag, kylfläkt	skador, rengöring	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Batterilåda	skador, fastsättning, funktion	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Kablage, startmotor-batterilåda	skador, fastsättning	IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Generator

9. Generator

skador, fastsättning,
rengöring

Referens	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Apparatskåp, manöverpanel

10. Uttag, kablar, instrument,
reglage

skador, fastsättning,
rengöring, funktion

Referens	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

11. Smörjning

enligt smörjschema,
särskild tillsyn

Referens	1	2	3	4
IBOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER