

LUFTKONDITIONERINGSENHET

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2846-186010	LUFTKONDENHET
M2846-187010	LUFTKONDENHET
M2846-193010	LUFTKONDENHET

— OBS —

**Utför grundtillsyn när fjärrmanöverpanelens display indikerar servicebehov (dt = 3000 h).
Gäller M2846-193010 LUFTKONDENHET**

Daglig tillsyn

Före användning

Klimatanläggning

- Ventilationsöppningar hinder, öppen
- Komponenter, elkablar, kontaktton säkring, fastsättning, skador
- Fjärrkontrollpanel fastsättning, skador, funktion
- Förångare dräneringsslang isbildning, igensättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Klimatanläggning

- Distributionssystem, utlopp, dräneringsslang luftflöde, igensättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning/Vid brytning

Klimatanläggning

- Kontrollbok felrapportering, uppföljning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning
utrustningen monterad i ledningshytt, avfuktas då denna är ansluten till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre

utrustningen förvaras i transportlåda, ansluts till avfuktningssystem, vid förvaring, en natt eller längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Klimatanläggning

		1	2	3	4
1. Systemtest	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kondensor	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Förångare, dräneringsslang	igensättning, förläggning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 3:e månad

Klimatanläggning

		1	2	3	4
12. Inspektionsglas	kontroll, gäller M2846-186010 LUFTKONDENHET, M2846-187010 LUFTKONDENHET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Kompressor	missljud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER