

ELVERK 14 KVA /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2650-623011	ELVERK 14KVA /T

Daglig tillsyn

Före drift

- Stömförsörjningskabel Skador, anslutning, förläggning enligt M7782-MVSCHDS KABEL UTTAG
- Läckor
- Bränslemängd Fylld bränsletank
- Olja, kylvätska Nivåkontroll, påfyllning
- Batteripoler Korrosion, rengöring
- Batteriladdare grön lysdiod Tänd (förutsätter ansluten nätkabel)
- Drivremmar Kontroll
- Luftintag Okulär kontroll, rengöring
- Luftrenarinsats Kontroll, eventuell rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift

- Till- och frånluftöppningar, avgasutblås/avgasslang Rena, igensättning, brandrisk
- Belastning, spänning, ström, frekvens, larm, personskyddsautomater, säkringar Överbelastning, normala värden, snedbelastning, uppkomst, löst ut
- Oljetryck Kontroll (efter ca 10 min drift)
- Spänning, frekvens Kontroll på alla faser (efter ca 10 min drift)
- Extra kylfläkt Funktion (efter ca 10 min drift)
- Bränslemängd Påfyllning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter drift

- Läckor
- Luftrenarinsats Kontroll, eventuell rengöring
- Tillbehör Rengöring, skador
- Bränslemängd Påfyllning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare Påfyllning, utslag
- Motor Oljenivå, påfyllning
- Kylsystem Kylvätskenivå, påfyllning
- Kontrollbok Anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning (alt. 1) En natt eller längre, anslut till avfuktningssystem, se M7782-112007
MVSCHF KORTTIDSFÖRV
- Avfuktning (alt. 2) Längre tid än en månad, förvara materien i avfuktat förråd
- Underhållsladdning Anslut
- Uppvärmning +4 °C till + 10 °C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Motor

		1	2	3	4	
1.	Tillsynsintervall	Kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Bränslesystem; bränsletank	Dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Luftrenare	Igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst varje månad

Motor

		1	2	3	4	
4.	Bränsle-, smörjolje- och kylsystem, slangar	Läckning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Luftrenare	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ventilationsinsatser i luckor	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Drivremmar	Remspänning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
8.	Batteri; kablar, poler	Fastsättning, korrosion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Kylvätskevärmare	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
10.	Smörjning	Smörj enligt kolumn särskild tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 500:e drifttimme

Smörjning

		1	2	3	4	
11.	Smörjning	Smörj enligt kolumn särskild tillsyn, kontroll av tid för olje-, filterbyte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 1 000:e drifttimme

Motor, elsystem

12. Generator 24 V, Kontroll
 drivremmar, fastsättning

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 2 000:e drifttimme

Motor, elsystem

13. Generator 230/400 V Kontroll

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER