

## LEDNINGSHYTT SPLITTERSKYDDAD

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-202011	LEDNHYTT SPS /T

#### Daglig tillsyn

##### Anm

Tillsynspunkter för elverket med intervall, Vid tankning, finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

#### Före användning

##### Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

##### Anm

Tillsynspunkter för Komnoden finns i M7782-022892 MVSCHDS SYST KOMNOD.

##### Anm

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

#### CBRN-system

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| • CBRN-filter                       | kontroll, byte                |
| • Stötvågsventil, handtag           | öppen                         |
| • CBRN-enhet                        | skador                        |
| • Komponenter, elkablar, kontaktton | säkring, fastsättning, skador |
| • Luftintag                         | hinder, öppen                 |
| • Fläkt                             | funktion                      |
| • Tryckmätare hytt                  | rätt övertryck                |
| • Tryckmätare CBRN-filter           | rätt tryck                    |

### Friskluftsfläktar

- Komponenter, elkablar, kontaktton säkring, fastsättning, skador
- Luftintag fritt
- Fläkt funktion

### Temperatur- och rökdetektor

- Gul lysdiod felindikering

### Varningslampor fjärrmanöverpanel för värme och ventilation

- Varningslampor ej tända

### Elsystem

- Jordningsutrustning skador, anslutning, förankring, förläggning
- Strömförsörjningskabel skador, anslutning, förläggning, enligt M7782-019872 MVSCHDS KABEL UTTAG
- Batteristatus, ventilation, systemspänning funktion

### Vintertid

- Snö, is på tak borttagning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under användning

### **Anm**

Tillsynspunkter för elverket finns i  
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

### **Anm**

Tillsynspunkter för Komnoden finns i  
M7782-022892 MVSCHDS SYST KOMNOD.

### **Anm**

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i  
M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

### **Friskluftsfläktar**

- Fläkt funktion

### **Belysning, lysdioder, tryckmätare**

- Belysning funktion
- Lysdioder, tryckmätare funktion

### **Elsystem**

- Jordningsutrustning anslutning, förankring
- Strömförsörjningskabel anslutning, dragavlastning
- Batteri, flytspänning funktion  
batteriladdning

### **RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Efter användning/Vid brytning

### Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i  
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

### Anm

Tillsynspunkter för Komnoden finns i  
M7782-022892 MVSCHDS SYST KOMNOD.

### Anm

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i  
M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

### Hytt, utrustning, tillbehör

- Hyttskal skador
- Utrustning, verktyg, tillbehör befintlighet, placering, skador, rengöring
- Brandsläckare plombering, funktion

---

### OBS

**Använd endast metoder och rengöringsmedel för golv enligt  
TO AF EL 100-000001 och IEC 61340-5-1.**

- Hytt ut- och invändigt, golv, dörmatta rengöring, vid behov
- Kontrollbok Felrapportering, uppföljning

### Smörjning

- Smörjning smörj enligt kolumn Daglig tillsyn

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

### Hytt

- Avfuktning (alt. 1) Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre, se M7782-112007  
NORM KORTTIDS FÖRV
- Underhållsladdning Anslut
- Uppvärmning +4 °C till +10 °C

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

**Anm**

Tillsynspunkter för elverket med intervall Vid behov samt Var 500:e drifttimme finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

**Anm**

Tillsynspunkter för elverket finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

**Anm**

Tillsynspunkterna 1-3 berör klimatanläggningen och finns i M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

**CBRN-system**

		1	2	3	4	
4.	CBRN-enhet, filterdörr, CBRN-filter, förfilter, koalescensfilter	skador, fastsättning, täthet, anslutning, kondition, bäst-före-datum (endast CBRN-filter ej fredsfiler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Pneumatik, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elektriska kontaktdon	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tryckmätare CBRN-filter, tryckmätare hytt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Övertrycksventil	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Luftkanaler invändigt och luftstrumpa**

		1	2	3	4	
9.1	Filter, luftstrumpa	kontroll, rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Kamerasystem**

		1	2	3	4	
9.2	Kamera, kameralins, fjärrkontroll	skador, rengöring, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Bildskärm**

		1	2	3	4	
9.3	Bildskärm	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Utrustning**

		1	2	3	4	
10.	Förbandslåda	bäst-före-datum, påfyllning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Varje månad

### Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i  
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

### Anm

Tillsynspunkter för Komnoden finns i  
M7782-022892 MVSCHDS SYST KOMNOD.

### Elsystem

		1	2	3	4
11. Brytare	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Var 3:e månad

### Anm

Tillsynspunkt 12-13 berör klimatanläggningen och finns i  
M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

### Dörrar

		1	2	3	4
14. Dörrar, tätningar	skador, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Elsystem

		1	2	3	4
15. Invändiga kablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Elinstallation	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Batteristatus, ventilation, systemspänning, flytspänning batteriladdning	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Överspänningsskydd	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

		1	2	3	4
19. Smörjning	smörj enligt kolumn Särskild tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER