

RADIOCONTAINER 10FOT FÖRVARING

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584 130911	RADIOCO10 FV /T

Anm

Detta schema gäller INTE för monterad funktionsutrustning med egen vårdinstruktion.

Vårdbestämmelser

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt 2	=	Egenkontroll(Utförs var 24:e månad)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1 och Gt 2, om det är aktuellt detta år
Se	=	Se anvisningar i TO UF SAMBAND 875-028790 Grundtillsynsföreskrift RADIOCO10 FV /T
Pos	=	Positionsnummer enligt TO ovan.

Egenkontroll (GT2) ska genomföras var 24:e månad. För genomförande av egenkontroll ska Transportstyrelsens regler enligt TSFS 2010:84 användas.

Regler och riktlinjer för egenkontrollens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT Con o LösLastB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Årlig tillsyn av fallskyddsutrustning ska utföras av behörig personal. Materielen ska underhållsmärkas. Genomförd tillsyn dokumenteras i kontrollbokens tillsynsjournal.

Egenkontroll ingår som ett delmoment i grundtillsynen.

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Daglig och särskild tillsyn ska vara genomförd.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-005055	TO UF Skydd 200-1
M7781-004727	TO UF Skydd 200-3
	TSFS 2010:84 Bil 3 kapitel 6.3
M7786-451641	IBOK RADIOCO10 FV
M7782-452312	MVSCHDS CO KOMNÄTFB
M7786-021061	IBOK VÄRMEAGGREGAT D4
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB
M7781-005238	UF BEKLÄD 300-000101D
M7781-005928	UF SAMBAND 875-013311 Grundtillsynföreskrift Klimataggregat 2611
M7781-007916	UF SAMBAND 875-028790 Grundtillsynföreskrift RADIOCO10 FV /T
DO120812-900	Systembeskrivning 19" kraftsystem, daterad 2006-10-26.

Egenkontroll

Pos	Gt 2	System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
	X	Lasthantering		M7739-352024 H GT CON O LÖSLASTB

Allmänt

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
	X	Identifiering		Kontrollera att uppgifter överensstämmer
	X	Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel
4.1.2	X	Typskyltar, ID-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
	X	Tekniska order		Beordrade TO, utförda åtgärder
	X	Tillbehör		Inventering
	X	Utrustning för lastsäkring		Fallskyddsutrustning årlig tillsyn

Container utvändigt

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
		Främre gavel		
	X	Containerhörn, stomme		Sprickbildning
	X	Yttervägg		Ytbehandling
	X	Klimataggregat, dräneringsslang, fästpunkter, kontaktdon		UF SAMBAND 875-013311 Grundtillsynföreskrift Klimataggregat 2611
4.1.3	X	Tilluftsdon, lucka	•	Byte filter, rengöring
4.1.2	X	ID-märkning	•	Läsbarhet
	X	Övre balk med lucka		
		Vänster sida		
	X	Containerhörn, stomme		Sprickbildning
	X	Yttervägg		Ytbehandling
	X	Gaffeltunnlar		Sprickbildning
4.1.4	X	Skorsten, täcklock	•	
4.1.2	X	Varningsskyltar	•	Läsbarhet
	X	Anslutningsfack vänster sida: gummidukar, plats för drivmedelsdunk, bränsleledning, luckspärr, lås, lastsäkring, gummilist		
	X	Utlopp dräneringsslang klimataggregat inomhusdel		
		Höger sida		
	X	Containerhörn, stomme		Sprickbildning
	X	Yttervägg		Ytbehandling
	X	Gaffeltunnlar		Sprickbildning
	X	Anslutningsfack höger sida: gummidukar, kraftintag, manöverpanel, antennanslutningar, överspänningsskydd/gnistgap, jordningsbult, potentialutjämningspärr, lås, tele-/ kvintag, gummilist		
4.1.2	X	Varningsskyltar	•	Läsbarhet
4.1.2	X	ID-märkning	•	Läsbarhet
		Bakre gavel		
	X	Containerhörn, stomme		Sprickbildning
	X	Yttervägg		Ytbehandling
4.1.3	X	Tilluftsdon, lucka	•	Byte filter, rengöring
	X	Dörr: EMC-list, gummilist, dörrlås, nödöppning, hållare för brandsläckare, märkning, larmsensor, dörrstopp, jordfläta,		TO UF Skydd 200-3

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttring
		mikrobrytare belysning, gångjärn, brandsläckare		
	X	Fäste för stege/ramp		
	X	Torrluftsanslutning, skyltar		Tätslutande
4.1.2	X	ID-märkning, viktmärkning	•	Läsbarhet
	X	Utlopp dräneringsslang klimataggregat inomhusdel		
		Ovansida		
	X	Containerhörn, stomme		Sprickbildning
	X	Tak		Ytbehandling
	X	Skenor, tvärbalkar, ställinor		Deformation, sprickbildning
		Undersida		
	X	Containerhörn, stomme		Sprickbildning
	X	Botten		Ytbehandling
	X	Gaffeltunnlar		Sprickbildning

Container invändigt

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttring
		Främre vägg		
	X	Väggskenor, tariffoldställ, kabelstegar		
	X	Hygrostat		Inställt värde
	X	Termostater		Inställt värde
	X	Tilluftsdon		Rengöring
	X	Inkopplingsautomatik		
	X	Klimatstyrning		
	X	Belysningscentral		
	X	Kupéfläktar		
	X	Vågfällor		
	X	Luftvärmare - varmluftskanal - kopplingslåda - dieseldriven värmare - insugsrör, förbränningsluftsledning - avgasslang, skorsten - bränsleledning		Läckage M7786-021061 IBOK VÄRMEAGGREGAT D4
	X	Temperatursensor luftvärmare		M7786-021061 IBOK VÄRMEAGGREGAT D4
	X	GSM-larm		
	X	Elcentraler med säkringar		
	X	Larmreläenhet		

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttning
	X	Stativ 06, Batteristativ - batterier - skyltar		
	X	Väggpanel		Rengöring
		Vänster vägg		
	X	Transportfästen, lastsäkringar		
	X	Stativ 01 - stativ, fästelement - uttag, kabelstege - elcentraler med säkringar		
	X	Stativ 02 - stativ, fästelement - uttag, kabelstege - elcentraler med säkringar - funktionsinstallationer		
	X	Klimataggregat, inomhusdel		UF SAMBAND 875-013311 Grundtillsynföreskrift Klimataggregat 2611
	X	Väggskenor		
	X	Väggpanel		Rengöring
		Höger vägg		
	X	Väggskenor		
	X	Stativ 04 - utdragbara hyllor - förvaringslåda - uttag - funktionsinstallationer - stol		
	X	Stativ 03 - utdragbara hyllor - uttag - funktionsinstallationer		
	X	Stativ 05 - elcentraler med säkringar - huvudbrytarpanel - UPS-system		
	X	Väggpanel		Rengöring
		Bakre vägg		
	X	Ventilationsfläkt		Rengöring
	X	Fångbälte, stödlina		UF BEKLÄD 300-000101D
	X	Jordningsutrustning		
	X	Kabelskenor, uttag, strömställare		
	X	Väggpanel		
		I tak		
	X	Kabelstammar/-stegar, klamring, uttag		

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttring
	X	Takskenor		
	X	Lysrörsarmaturer		
	X	Nödbelysning		
	X	Rökdetektor		
	X	Takpanel		Rengöring
		Golv		
	X	Golvmatte, halkskydd		Skarvar, ytbehandling
	X	Dörrmatte		
	X	Infästningar i golv, skenor, lastsäkringsöglor		

Elsystem kontroll

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttring
4.1.5	X	Jordfelsbrytare	•	Inställning/prov
4.1.5	X	Eluttag, elutrustning	•	Kontrollmätning
4.1.5	X	Koaxialkablar	•	Kontrollmätning
4.1.5	X	Kommunikationskablar	•	Kontrollmätning
4.1.5	X	UPS-system - batterier	•	Kontrollmätning

Provning

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttring
4.1.6	X	Klimatanläggning, ventilation	•	Inställning/prov
4.1.6	X	Nödbelysning	•	Provning
4.1.6	X	UPS-system	•	Provning in- och urkoppling
4.1.6	X	Larm	•	Provning
4.1.6	X	Temperatursensor och hygrostat	•	Provning

Smörjning

Pos	Gt 1	System/komponent	Se	Omfattning/flyttring
4.1.7	X	Smörjning	•	Leder, länkar, gångjärn, lås, m m